

MAGYAR BÖLCSŐDÉK EGYSÜLETE
MÓDSZERTANI SZERVEZET
Elnök: Hegedűsné Végvári Katalin
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.
Tel.: 06-20/232 9205
e-mail: mbemodszertana@gmail.com

Bölcsődei ellátás

4/ 2019. Szakértői vélemény kiadása

A szakértői véleményt Balatonalmádi Város Önkormányzata kérelmére a Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezet felkérésére készítette Schmidka Istvánné szakértő.

A szakértői vélemény kiállításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
- MSZE 24210-1:2012

Szakértői kérdésekben a Magyar Bölcsődék Egyesülete Módszertani Szervezet véleményét kell írásban beszerezni. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató a véleményben foglaltakat köteles figyelembe venni. A konyhatechnológia kialakításában a szervezet nem kompetens.

Szakértői vélemény

A Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky u. 29-31. címen létesítendő 5 csoportos bölcsőde 2 csoportjának (Kánya villa) bemutatott tervrajza alapján kialakított - a gyermekek ellátását biztosító helyiségek - MSZE 24210 – 1:2012 szerinti megfelelése:

Javaslat:

Ssz.	Helyiség	Mennyiségi mutató	Véleményezés	Pályázatban vállalt/tervezett
1.	csoportszoba	gyermekcsoportonként 14 főre 14 főre	MSZE 24210 - 1:2012 > teljesítve	56,97 m ² 56,97 m ²

2.	gyermekfürdőszoba	2 db	MSZE 24210 - 1:2012 > teljesítve, a méret a meglévő épület adottságai miatt nem módosítható	9,62 m ² 10,16 m ²
4.	gyermeköltöző (átadó helyiség, előszoba)	2 db	MSZE 24210 - 1:2012 > teljesítve	11,98 m ² 11,98 m ²
6.	előtér/babakocsi tároló		MSZE 24210 - 1:2012 > teljesítve	1 db
7.	játszókert		MSZE 24210 - 1:2012 > teljesítve	megközelítőleg 2400 m ²

1. A tervek alapján a csoportszobák nagysága lehetővé teszi 14-14 gyermek elhelyezését. Az épület adottságai miatt javasolt a két év feletti korosztály elhelyezése ezekben a csoportszobákban.
2. Kérem, hogy mindkét csoportszoba legyen ajtóval megnyitva a gyermek fürdőszoba felé, emiatt javasolt a mosdók áthelyezése az ablakok alá. A tervben jelölt öltöztető pad nem szükséges.
3. A terven feltüntetett nevelői szoba a funkcióját nem tudja teljes mértékben betölteni a konyhába történő bejutás miatt. Ennek ellenére a felnőttek részére betervezett öltözőszekrényeket szükséges megtartani.
4. A teraszon és a lépcsőn az összes korlátot, a biztonsági szempontokat figyelembe véve kell lecserélni. Az oszlopok távolsága 7 cm kell, hogy legyen, illetve az ajzat és a korlát közötti vízszintes elem távolsága sem lehet 7 cm-nél magasabb. A lépcső alján és tetején a gyermekek által nem nyitható kaput kell felszerelni. Az épület alagsori ablakrácsait is kérem az előírás szerint cserélni.
5. Az épületbe vezető, tervezett rámpát kb. 90 cm magasságban a balesetvédelmi szempontokat figyelembe véve védőkorlással (áttört korlát vagy rács) kell ellátni. A rámpa alján és tetején a gyermekek által nem nyitható kaput kell felszerelni.
6. A játszóteret a Noszlopy Gáspár utca felőli oldalon a meglévő kerítéstől 2-3 méter távolságban lekeríteni szükséges a jelenleg ott található gázfogadó és a balesetveszélyes kerítés miatt. A nagy terület indokolja az udvari játéktároló kialakítását. Javasolt a villa felőli bejárat lezárása a lapostetős épület felőli bejárat megtartásával. A gyermekek biztonságának érdekében a lapostetős épület vonalában a játszóudvar felé zárható kiskapu telepítése szükséges.

Személyes egyeztetés alkalmával a támogatást igénylő részéről felmerültek személyi feltételeket érintő kérdések is. A működési engedély kiadásának feltétele a jogszabályban előírt létszámminimum biztosítása (15/1998.(IV.30) NM rendelet). Ezért a minőségi szakmai munka érdekében az alábbi személyi feltételek megvalósítását javaslom:

- 1 fő bölcsődevezető (felsőfokú végzettségű)

- 10 fő kisgyermeknevelő
- 3 fő bölcsődei dajka
- 2 fő kisegítő, takarító

A szakértői vélemény a beadott tervek, a helyszíni bejárás és az építész tervező helyszínen tett szóbeli nyilatkozata alapján készült (ÁNTSZ, Katasztrófavédelem).

A szakmai szempontokat figyelembe vevő 4/2019. számú szakértői vélemény aláírás és pecsét nélkül is hiteles!

Budapest, 2019. szeptember 24.

Schmidka Istvánné

Magyar Bölcsődék Egyesülete
Módszertani Szervezet által kijelölt szakértő